

平成27年度 水質検査の実施状況

地下水 電気伝導率

採水日		平成27年 4月13日	5月11日	6月12日	7月6日	8月10日	9月8日	10月5日	11月9日	12月7日	平成28年 1月18日	2月8日	3月1日	
結果の得られた日		4月16日	5月15日	6月15日	7月13日	8月12日	9月9日	10月9日	11月10日	12月11日	1月20日	2月15日	3月2日	
検査項目	地下水集排水管出口	電気伝導率	39 mS/m	51 mS/m	44 mS/m	49 mS/m	50 mS/m	51 mS/m	50 mS/m	48 mS/m	49 mS/m	46 mS/m	49 mS/m	43 mS/m
		塩化物イオン	/											
		ダイオキシン類	/											
		モニタリング井戸 No.1 (下) 電気伝導率	33 mS/m	41 mS/m	34 mS/m	35 mS/m	42 mS/m	33 mS/m	15 mS/m	46 mS/m	46 mS/m	42 mS/m	42 mS/m	35 mS/m
		モニタリング井戸 No.2 (上) 電気伝導率	16 mS/m	22 mS/m	17 mS/m	20 mS/m	22 mS/m	21 mS/m	21 mS/m	20 mS/m	20 mS/m	18 mS/m	20 mS/m	26 mS/m

