

## 平成29年度 水質検査の実施状況

### 地下水 電気伝導率

採水日		平成29年 4月17日	5月9日	6月12日	7月5日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	平成30年 1月9日	2月6日	3月6日
結果の得られた日		4月20日	5月10日	6月22日	7月7日	8月3日							
検査項目	地下水集排水管出口												
	電気伝導率	54 mS/m	51 mS/m	53 mS/m	53 mS/m	55 mS/m							
	塩化物イオン												
	ダイオキシン類												
	モニタリング井戸 No.1 (下) 電気伝導率	44 mS/m	45 mS/m	38 mS/m	36 mS/m	47 mS/m							
モニタリング井戸 No.2 (上) 電気伝導率	20 mS/m	22 mS/m	21 mS/m	19 mS/m	24 mS/m								

