

# 平成30年度 水質検査の実施状況

## 地下水 電気伝導率

採水日		平成30年 4月12日	5月10日	6月12日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	平成31年 1月10日	2月7日	3月7日
結果の得られた日		4月17日	5月11日	6月18日	7月10日	8月31日							
検査項目	地下水集排水管出口	電気伝導率 52 mS/m	54 mS/m	50 mS/m	42 mS/m	48 mS/m							
	塩化物イオン												
	ダイオキシン類					0.056 pg-TEQ/L							
	モニタリング井戸 No.1 (下) 電気伝導率	48 mS/m	22 mS/m	40 mS/m	30 mS/m	27 mS/m							
	モニタリング井戸 No.2 (上) 電気伝導率	21 mS/m	17 mS/m	19 mS/m	20 mS/m	18 mS/m							

