

令和元年度 水質検査の実施状況

地下水 電気伝導率

採水日		平成31年	令和元年										令和2年		
		4月11日	5月15日	6月17日											
結果の得られた日		4月18日	5月17日	6月19日											
検査項目	地下水集排水管出口	電気伝導率	50 mS/m	53 mS/m	55 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	
		塩化物イオン													
		ダイオキシン類					pg-TEQ/L								
目	モニタリング井戸 No.1 (下) 電気伝導率	42 mS/m	48 mS/m	47 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m		
	モニタリング井戸 No.2 (上) 電気伝導率	19 mS/m	21 mS/m	18 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m		

