

# 令和元年度 水質検査の実施状況

## 地下水 電気伝導率

採水日		平成31年	令和元年								令和2年		
		4月11日	5月15日	6月17日	7月10日	8月7日	9月12日	10月9日	11月13日	12月11日			
結果の得られた日		4月18日	5月17日	6月19日	7月16日	8月19日	9月24日	10月16日	11月25日	12月13日			
検査項目	地下水集排水管出口	電気伝導率 50 mS/m	53 mS/m	55 mS/m	38 mS/m	41 mS/m	52 mS/m	49 mS/m	48 mS/m	50 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m
	塩化物イオン	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ダイオキシン類	/	/	/	/	0.069 pg-TEQ/L	/	/	/	/	/	/	/
	モニタリング井戸 No.1 (下) 電気伝導率	42 mS/m	48 mS/m	47 mS/m	47 mS/m	44 mS/m	24 mS/m	22 mS/m	46 mS/m	48 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m
	モニタリング井戸 No.2 (上) 電気伝導率	19 mS/m	21 mS/m	18 mS/m	26 mS/m	20 mS/m	21 mS/m	18 mS/m	18 mS/m	20 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m

