

令和3年度 水質検査の実施状況

地下水 電気伝導率

採水日		令和3年									令和4年			
		4月15日	5月19日	6月9日	7月14日	8月18日	9月15日	10月13日	2021/11/	2021/12/	2022/1/	2022/2/	2022/3/	
結果の得られた日		4月27日	5月24日	6月15日	7月30日	9月24日	9月22日	10月26日	2021/11/	2021/12/	2022/1/	2022/2/	2022/3/	
検査項目	地下水集排水管出口	電気伝導率	46 mS/m	48 mS/m	46 mS/m	53 mS/m	49 mS/m	38 mS/m	50 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m
		塩化物イオン												
		ダイオキシン類					0.078 pg-TEQ/L							
		モニタリング井戸 No.1 (下) 電気伝導率	40 mS/m	35 mS/m	33 mS/m	48 mS/m	23 mS/m	28 mS/m	44 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m
		モニタリング井戸 No.2 (上) 電気伝導率	14 mS/m	16 mS/m	16 mS/m	19 mS/m	19 mS/m	16 mS/m	17 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m

