

令和4年度 水質検査の実施状況

地下水 電気伝導率

採水日		令和4年									令和5年			
		4月7日	5月18日	6月9日	7月13日	8月17日	9月14日	10月12日	11月10日	12月8日	1月11日	2月8日	3月8日	
結果の得られた日		4月15日	5月24日	6月15日	7月26日	9月13日	9月29日	10月24日	11月16日	12月14日	1月25日	2月16日	3月14日	
検査項目	地下水集排水管出口	電気伝導率	50 mS/m	55 mS/m	49 mS/m	51 mS/m	52 mS/m	54 mS/m	52 mS/m	50 mS/m	49 mS/m	52 mS/m	53 mS/m	53 mS/m
		ダイオキシン類					0.08 pg-TEQ/L							
	モニタリング井戸 No.1 (下) 電気伝導率	45 mS/m	46 mS/m	44 mS/m	44 mS/m	45 mS/m	23 mS/m	26 mS/m	48 mS/m	50 mS/m	49 mS/m	48 mS/m	46 mS/m	
	モニタリング井戸 No.2 (上) 電気伝導率	17 mS/m	17 mS/m	16 mS/m	17 mS/m	18 mS/m	18 mS/m	20 mS/m	20 mS/m	20 mS/m	22 mS/m	21 mS/m	21 mS/m	

