

令和5年度 水質検査の実施状況

地下水 電気伝導率

採 水 日		令和5年										令和6年		
		4月7日	5月18日	6月7日	7月12日	8月2日	2023/9/	2023/10/	2023/11/	2023/12/	2024/1/	2024/2/	2024/3/	
結果の得られた日		4月14日	5月29日	6月21日	7月26日	9月1日	2023/9/	2023/10/	2023/11/	2023/12/	2024/1/	2024/2/	2024/3/	
検 査 項 目	地下 水 集 排 水 管 出 口	電気伝導率	44 mS/m	50 mS/m	45 mS/m	47 mS/m	44 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m
		ダイオキ シン類					0.074 pg-TEQ/L							
	モニタリング井戸 No.1 （下）電気伝導率		45 mS/m	24 mS/m	25 mS/m	38 mS/m	52 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m
	モニタリング井戸 No.2 （上）電気伝導率		21 mS/m	18 mS/m	14 mS/m	17 mS/m	20 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m

