

令和6年度 水質検査の実施状況

地下水 電気伝導率

採水日		令和6年									令和7年			
		4月4日	5月8日	6月12日	7月3日	8月2日	9月4日	2024/10/	2024/11/	2024/12/	2025/1/	2025/2/	2025/3/	
結果の得られた日		4月15日	5月20日	6月27日	7月12日	9月2日	9月26日	2024/10/	2024/11/	2024/12/	2025/1/	2025/2/	2025/3/	
検査項目	地下水集排水管出口	電気伝導率	48 mS/m	48 mS/m	47 mS/m	45 mS/m	43 mS/m	52 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m
		ダイオキシン類					0.069 pg-TEQ/L							
	モニタリング井戸 No.1 (下) 電気伝導率		43 mS/m	41 mS/m	34 mS/m	34 mS/m	34 mS/m	23 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m
	モニタリング井戸 No.2 (上) 電気伝導率		16 mS/m	16 mS/m	15 mS/m	17 mS/m	17 mS/m	17 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m	mS/m

