

令和2年度 水質検査の実施状況

地下水 電気伝導率

採水日		令和2年									令和3年		
		4月9日	5月7日	6月8日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月10日	12月3日	2021/1/	2021/2/	2021/3/
結果の得られた日		4月17日	5月12日	6月12日	7月16日	9月4日	9月17日	10月9日	11月19日	12月18日	2021/1/	2021/2/	2021/3/
検査項目	地下水集排水管出口	電気伝導率 62 mS/m	50 mS/m	48 mS/m	50 mS/m	35 mS/m	46 mS/m	48 mS/m	46 mS/m	44 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m
	塩化物イオン												
	ダイオキシン類					0.073 pg-TEQ/L							
	モニタリング井戸 No.1 (下) 電気伝導率	42 mS/m	46 mS/m	37 mS/m	45 mS/m	34 mS/m	42 mS/m	31 mS/m	44 mS/m	39 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m
	モニタリング井戸 No.2 (上) 電気伝導率	17 mS/m	19 mS/m	17 mS/m	17 mS/m	14 mS/m	20 mS/m	18 mS/m	17 mS/m	17 mS/m	mS/m	mS/m	mS/m

