

石綿含有仕上塗材産業廃棄物の受け入れチェックリスト(記載例)

*** 排出事業者の記載欄 ***

1. 事前調査(仕上塗材の種別)

石綿含有吹付け材(石綿含有ひる石及び石綿含有パーライト)以外である。
※石綿含有ひる石及び石綿含有パーライトは廃石綿等に該当しますので、ご注意ください。

はい いいえ 写真添付 あり

2. 石綿含有の有無

石綿を廃棄物となる建材の重量の0.1%を超えて含有している。

(建材の識別資料及び分析結果書等の証明書類を添付すること)

はい いいえ 証明書類 あり

3. 仕上塗材の性状

(1) 廃棄物は仕上塗材のみである(外壁と一体で除去されたものではない)。

はい いいえ 写真添付 あり

(2) 高圧水洗工法や剥離剤併用等により除去され、**泥状を呈している**。

※非泥状の場合は廃プラスチック類(石綿含有)に該当しますので、ご注意ください。

はい いいえ 写真添付 あり

(3) 仕上塗材の除去工事時写真(施工方法及び排出時の性状が解るもの)がある。

はい いいえ 写真添付 あり

(4) 溶出試験結果が、別表-1に定める判定基準値を超えていない。

はい いいえ 試験結果 あり

(5) 廃棄物である仕上塗材の含水率が**85%以下**である

(分析結果書等の証明書類を添付すること)

はい いいえ 証明書類 あり

4. 仕上塗材の梱包前の措置

梱包前に**固化化**、薬剤による**安定化**等の飛散防止措置を講じている。

(剥離剤、使用薬剤のSDS等、薬剤名、成分がわかる書類を添付すること)

はい いいえ 写真/証明書 あり

5. 仕上塗材の梱包方法

耐水性のプラスチック袋等で**2重に梱包**し、梱包材に**破損がみられない**。

はい いいえ 写真等 あり

リスト作成日: 令和 4 年 11 月 5 日 搬入日: 令和 4 年 11 月 10 日

(フリガナ) 排出事業者: コフチ シヤ 高知 ●● 社

(フリガナ) 排出事業場: コフショウ ●● 工場

(フリガナ) 担当者 職氏名: カキョウ ナンゴ ●● 課長 南国 ●● 郎

連絡先: 080-1234-56 ●●

(公財)エコサイクル高知 確認欄

1. 添付の写真で確認

「はい」を確認

2. 添付の証明書等で確認

「はい」を確認

3. 添付の写真で確認

(1) 「はい」を確認

添付の写真で確認
※疑義がある場合は現地確認

(2) 「はい」を確認

添付の写真で確認

(3) 「はい」を確認

添付の試験結果等で確認

(4) 「はい」を確認

添付の証明書等で確認

(5) 「はい」を確認

4. 添付の写真及びSDS等の証明書で確認

「はい」を確認

5. 添付の写真で確認

※搬入時にも目視確認

「はい」を確認

廃棄物の種類

1が「いいえ」は「廃石綿等」に該当
3の(2)が「いいえ」は「廃プラ(石綿)」に該当

汚泥 廃石綿等
 廃プラ類(石綿)

受入の可否

受入 再考

令和 4 年 11 月 10 日 に連絡済み 印