



1階平面図
S=1/400

凡例	図記号	名称	規格名称	備考
	R	冷媒管	断熱材被覆銅管(被覆銅管継手)	
	D	ドレン管	硬質塩化ビニル管(VP)	
	OA	外気ダクト	亜鉛鉄板製 スパイラルダクト	
	EA	排気ダクト	亜鉛鉄板製 スパイラルダクト	
	SA	送気ダクト	亜鉛鉄板製 スパイラルダクト	
	[Symbol]	ルームエアコン		
	[Symbol]	空調機室外機		
	[Symbol]	全熱交換機換気扇(カセット型)		
	[Symbol]	天井換気扇		
	[Symbol]	ラインファン		
	[Symbol]	ルーフファン		
	[Symbol]	吹出口・吸込口		
	[Symbol]	エアカットバルブ		
	[Symbol]	防火区画貫通処理	認定番号:保PS060FL-0129 認定番号:壁PS060WL-0130	
	[Symbol]	防水ダンパー(FD)		
	[Symbol]	ベンドキャップ	SUS製深型ガリ付(次切付)(透角鋼付)	
	[Symbol]	ウェザーカバー	SUS製防雨ブレード付	
	[Symbol]	ドアガタリ		
	[Symbol]	全熱交換ユニットリモコン配線	EM-CEE-S1 2D1-2C	
	[Symbol]	全熱交換ユニット付リモコン		

- <注記>
- は区画貫通処理を示す。
 - 特記なき限り機器のドレン接続口径は25Aとする。
 - 配管の区画貫通部は国土交通大臣認定工法により処理を行う。
 - 倉庫内ダクト及び機器は屋内露出とする。
 - は防火区画を示す。



八千代エンジニアリング株式会社		一級建築士事務所 東京都知事登録 第4554号
伊藤 圭一		一級建築士 第29726号
工事名称	図面名称	縮尺
佐川町加茂管理型産業廃棄物最終処分場整備工事	空調換気設備 凡例・1階平面図	1/400 (A1) 1/800 (A3)
設計年月	図面No.	設計年月
令和4年 3月	DM-05	特記
		(公財)エコサイクル高知