

# 令和7年度 水質検査の実施状況

## 地下水 電気伝導率

採水日		令和7年									令和8年			
		4月9日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月19日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	
結果の得られた日		4月18日	5月16日	6月12日	7月10日	9月4日	9月26日	10月17日	11月12日	12月10日	1月16日	2月13日	3月13日	
検査項目	地下水集排水管出口	電気伝導率	56 mS/m	52 mS/m	48 mS/m	52 mS/m	47 mS/m	55 mS/m	52 mS/m	52 mS/m	51 mS/m	62 mS/m	68 mS/m	54 mS/m
		ダイオキシン類					0.063 pg-TEQ/L							
		モニタリング井戸 No.1 (下) 電気伝導率	52 mS/m	44 mS/m	42 mS/m	45 mS/m	39 mS/m	28 mS/m	44 mS/m	43 mS/m	43 mS/m	48 mS/m	48 mS/m	42 mS/m
		モニタリング井戸 No.2 (上) 電気伝導率	21 mS/m	18 mS/m	16 mS/m	20 mS/m	20 mS/m	18 mS/m	18 mS/m	19 mS/m	22 mS/m	26 mS/m	30 mS/m	17 mS/m

